

“ALLEGATO B”

Procedura negoziata per affidamento della fornitura di ipoclorito di sodio al 12% in soluzione acquosa per sanificazione acque reflue ed ad uso umano

- Anno 2018 -

****Quantitativo annuale presunto kg 960.000****

Codice CIG 7267941EA2.

SPECIFICHE TECNICHE IPOCLORITO DI SODIO

Caratteristiche	
Titolo di Cloro Attivo	> 12% vol
Titolo Cloro Attivo	120 g/kg min.
Densità	1,22 mg/l
Mercurio (Hg)	max 10 ppb.

CONFORMITA' REQUISITI IPOCLORITO DI SODIO

DIN 19608	Giugno 1976
ONORM C 9002	1 settembre 1982
Norma EN 901	(acque potabili)

ELENCO PUNTI DI CONSEGNA

Impianto	Località	Comune	Fornitura mensile (media)	
			ton	
Impianto di depurazione	Agropoli	Agropoli	ton	12
Impianto di depurazione	Tavernola	Battipaglia	ton	50
Impianto di depurazione	Macchioncello	Eboli	ton	12
Serbatoio acqua potabile	Montestella e Castelluccio	Battipaglia	ton	4
Serbatoio acqua potabile	San Antonio	Eboli	ton	2
totale mensile			ton	80

CAPACITA' CONFERIMENTO SERBATOI

Impianto	Località	Volume	
Impianto di depurazione	Agropoli	m3	5
Impianto di depurazione	Tavernola	m3	8
Impianto di depurazione	Macchioncello	m3	8
Serbatoi acqua potabile	Battipaglia	m3	2
Serbatoio acqua potabile	Eboli	m3	2

F.to
Responsabile del Servizio
Vincenzo Vincolo